



ВОДОКАНАЛ

ПТО ЗАО «Водоканал»
141600, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское шоссе, д. 53 А
тел./факс: (49624) 2-71-45
pto@klinvodokanal.ru

06.11.12 № 1365

И.Ю. Бутакову
141008, г. Мытищи, ул. Мира, 326,
кв.59

Условия подключения
на водоснабжение и водоотведение
многоэтажная жилая застройка
по адресу: Московская обл., г. Клин, Шариха

РАЗДЕЛ I

А. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Для водоснабжения объекта с водопотреблением 2 790,0 м³/сут. запроектировать и построить водовод по контуру квартала объекта, внутриквартальную водопроводную сеть.
2. Водовод подключить к существующей водопроводной сети Д=300 мм (чугун), проходящей по ул. Чайковского (У МКР), с устройством колодцев и установкой водозапорной арматуры на местах врезок.
3. Гарантированный напор воды в муниципальной системе 4,20 атм.
4. Каждый жилой дом должен быть оборудован узлом учета потребляемой воды (см. Приложение №1).

Б. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Водоотведение с объемом стоков 2 790,000 м³/сут. произвести в существующую канализационную сеть Д=450 мм (ЖБ), проходящую по ул. 2-ой Овражной, в ближайший колодец. Способ транспортировки стоков (самотечный или напорный) определить проектом.

РАЗДЕЛ II

На основании соглашений, достигнутых на совещании, проходившем под председательством Главы Клинского муниципального района, 29.04.12г. Вам необходимо принять доленое участие из расчета Ваших нагрузок и стоимости всего комплекса работ по строительству систем водоснабжения и водоотведения 180,37 млн.руб.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 341) и № 360 от 09.06.2007 г. необходимо заключить Договор о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.

РАЗДЕЛ III

1. Срок действия условий подключения один год со дня их выдачи. По истечении указанного срока застройщику необходимо решить вопрос об их продлении (изменении). Если в течение 45 дней к условиям подключения претензий не поступало, то они считаются принятыми.

2. Проект водоснабжения и водоотведения объекта с противопожарными мероприятиями разрабатывается абонентом в соответствии с выданными условиями подключения и передается в ЗАО «Водоканал» в одном экземпляре для осуществления технадзора за строительством.
3. Приложение №1 является неотъемлемой частью данных Технических условий.
4. Врезка в муниципальные сети водопровода и канализации производится после предъявления систем водоснабжения и водоотведения к освидетельствованию скрытых работ представителю ЗАО «Водоканала» до засыпки траншеи, проверки их соответствия выданным условиями подключения и подписания актов на скрытые работы.
5. Производство земляных работ производится после получения разрешения на строительство линейного сооружения.
6. По окончании строительства и выполнении вышеуказанных пунктов абонент регистрирует систему водоснабжения и водоотведения в абонентском отделе ЗАО «Водоканал» с предъявлением подписанного представителями ЗАО «Водоканал» акта приемки ввода в эксплуатацию.
7. При невыполнении вышеизложенных условий, ЗАО «Водоканал» оставляет за собой право на ликвидации врезки и применение санкций установленных «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 167 от 12.02.99 г.

Главный инженер

А. М. Алексеев

«СОГЛАСОВАНО»
Зам. руководителя Администрации
Клинского муниципального района

Потлова А. М.

