

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КЛИНТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»**

ул. Ленинградская, д. 62, г. Клин М.о., 141600
(49624) 5-85-61, факс 2-12-48
ИНН 5020039630, КПП 502001001

от « 11 » февраля 2015 г.

Генеральному директору
ООО «Новый Клин»
Бутакову И.Ю.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 782
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
ПО АДРЕСУ: М.О., г.КЛИН, Ленинградское ш. 84 км. поз.1, поз.2, поз.3
от сетей ООО «КЛИНТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»**

1. Разрешенный максимум теплопотребления: суммарный - $Q = 6,098$ Гкал/час, в т.ч.
 - 1) поз 1.- на отопление – 0,698 Гкал/час;
- на горячее водоснабжение – 0,55 Гкал/час.
 - 2) поз 2.- на отопление – 1,084 Гкал/час;
- на горячее водоснабжение – 1,341 Гкал/час
 - 3) поз 3.- на отопление – 1,084 Гкал/час;
- на горячее водоснабжение – 1,341 Гкал/час
2. Источник теплоснабжения – котельная №1, ул. Мечникова.
3. Точка подключения – проектируемая тепловая камера на границе застройки.
4. Система внутриквартального теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая.
5. Расчетный температурный график для водяной сети 95/70° С .
6. Рабочее давление в системе должно приниматься равным 10 кгс/ см².
7. Проект должен быть согласован с:
 - ООО «Клинтеплоэнергосервис» в части выданных условий;
 - Другими заинтересованными организациями.
8. До пуска объекта в эксплуатацию получить в ООО «Клинтеплоэнергосервис» справку, подтверждающую выполнение потребителем т/энергии данных технических условий и представить по 2 экз. проектной и исполнительной документации.
9. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором ООО «Клинтеплоэнергосервис».
10. Проектом предусмотреть коммерческий учет и контроль тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии». Приборы должны быть оснащены адаптером для распечатки регистрируемых параметров на бумажном носителе.
11. Тепловой ввод объекта оборудовать автоматическим узлом управления с установленным трехходовым клапаном и регулятором перепада давления. Предусмотреть погодозависимое регулирование.

12. Прочие условия:
- для нужд ГВС предусмотреть устройство ИТП .
13. Срок действия настоящих ТУ - 3 года.

Генеральный директор



Сметанин В.Ю.

Согласовано:

Зам. Руководителя Администрации
Клинского муниципального р-на



А.М.Потлова